

Abgasanlagen für wohngesundes Bauen



Basierend auf den Prüfberichten:

HoE-008/2021, HoE-009/2021, HoE-010/2021, HoE-011/2021¹

Durchgeführt durch:

Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP
Prüfstelle Emissionen, Umwelt, Hygiene
Fraunhofstr. 10
83626 Vallay



Zusammenfassung der Prüfberichte:

- An Tag 3 und Tag 28 der Prüfkammermessung konnte mit dem angewandten Untersuchungsverfahren kein kanzerogener Stoff gemäß AgBB-Schema 2018² nachgewiesen werden.
- Die Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen lagen an Tag 3 und Tag 28 unter den durch das AgBB-Schema 2018² vorgegebenen Grenzen.
- Die geprüfte Systemabgasanlage bestehend aus Keramik-Innenrohr, Dämmplatte und Außenschale erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas 2018² für die Verwendung von Bauprodukten in Innenräumen.

Erklärung:

Die Systemabgasanlagen Venus keramin und Venus plus erfüllen die Anforderungen des AgBB-Schemas 2018² für die Verwendung von Bauprodukten in Innenräumen und sind somit für wohngesundes Bauen geeignet.

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistraße 1 | D-94374 Schwarzach
Tel. 09962/9406-0 | Fax 09962/9406-50
info@venus-tonwerk.de | www.venus-tonwerk.de

Änderungen bleiben vorbehalten

keramin **venusplus**

Schwarzach, 30.4.2021